POLAIR

ТАБЛИЦА ПОДБОРА ПОТОЛОЧНЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ МАШИН В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБЪЕМА КАМЕРЫ

-5°C...+5°C		MM109 ST		MM113 ST		MM115 SF	
Темп. камеры	Темп. Внешняя	Q Вт	V м^3	Q Вт	V м^3	Q Вт	V м^3
+5°C	20°C	998	9,8	1305	14,0	1670	21,0
	25°C	946	7,6	1268	13,1	1615	18,4
	30°C	894	5,4	1188	12,0	1566	16,0
	35°C	815	4,2	1117	9,2	1389	14,2
	40°C	796	3,0	1073	8,5	1387	13,0
0°C	20°C	854	8,6	1185	11,0	1460	15,0
	25°C	776	7,1	1108	9,3	1358	13,6
	30°C	723	4,5	1070	8,0	1284	12,0
	35°C	683	3,9	988	7,4	1223	10,9
	40°C	654	2,3	968	6,0	1217	10,0
-5°C	20°C	765	7,4	985	8,0	1330	11,0
	25°C	697	5,1	929	6,4	1237	9,3
	30°C	642	3,8	885	5,5	1185	8,5
	35°C	573	1,8	816	4,4	1124	7,2
	40°C	521	1,3	792	4,0	1063	6,0
		MB109 ST		MB214 ST			
Темп. камеры	Темп. Внешняя	Q Вт	V м^3	Q Вт	V м^3		
-18°C	20°C	993	8,2	1420	13,0		
	25°C	902	6,9	1284	11,8		
	30°C	839	6,0	1180	11,0		
	35°C	771	4,8	1032	9,3		
	40°C	748	4,2	965	8,0		